

1.埋め立てた産業廃棄物の種類

汚泥  
 廃プラスチック類 } 平成12年4月終了のため埋立なし

2.維持管理施設点検記録

|                  | 擁壁    | 遮水工             | 調整池   | サンドフィルター |
|------------------|-------|-----------------|-------|----------|
| 点検日              | 10月2日 | 埋立終了のため<br>点検不可 | 調整池なし | 10月2日    |
| 異状の有無            | 無     |                 |       | 無        |
| 措置を講じた年月日と<br>内容 |       |                 |       |          |

3.水質検査の実施状況

|                   | 地下水 上流 | 地下水 下流 | 放流水    |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 採水日               | 10月2日  | 10月2日  | 10月2日  |
| 結果受理日             | 10月18日 | 10月18日 | 10月18日 |
| 電気伝導率 [mS/m]      | 7.08   | 7.95   |        |
| pH (基準5.8~8.6)    |        |        | 6.5    |
| BOD [mg/L] (基準60) |        |        | 42.3   |
| SS [mg/L] (基準60)  |        |        | 31.4   |
| 異状の有無             | 無      | 無      | 無      |
| 措置を講じた年月日と<br>内容  |        |        |        |