

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(平成 28年 8月分)

H18.9月終了処分場

対象期間:平成 28年 8月 1日~平成 28年 8月 31日

作成(1ヶ月分を集計した)日:平成 28年 9月 9日

1-1. 埋め立てた産廃の種類及び数量(単位)を毎日記入で、1ヵ月分の量を翌月の末日までに集計すること。

種類	実施日							一月分集計量
	日	日	日	日	日	日	日	
運搬台数								
PS	埋立なし							
廃プラスチック								

※PS重量(DRY)=台数×1.837kg、 廃プラスチック重量(DRY)=台数×1.070kg 【規則12条の7の2第8号イ】

1-2. 残余の埋立容量について1年に1回以上測定し、かつ、記録すること。

測定年月日	年 月 日	残余容量	m
-------	-------	------	---

【規則12条の7の2第8号リ】

2. 次の施設を定期的に点検して、その状況を記入すること。

点検項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設	導水管、配管
点検年月日	H 28年 8月 27日	H 年 月 日	H 28年 8月 27日	H 28年 8月 27日	H 28年 8月 27日
異状の有無	有・(無)	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3 (点検日は、必要に応じて複数日を記入してください。)	H 年 月 日~日	H 年 月 日~日	H 年 月 日~日	H 年 月 日~日	H 年 月 日~日
		埋立終了のため点検不可			

【規則12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ】

※2 表1、2に記載するかまたは計量証明書を添付すること。

3. 水質検査の実施状況と措置内容を記載すること。

検査対象	地下水(月1回以上測定)		保有水(浸出水) (廃止前2年間4回以上測定)
	上流(B-2)	下流(B-1)	
水の採取場所	上流(B-2)	下流(B-1)	
水の採取日	平成 28年 8月 27日	平成 28年 8月 27日	平成 28年 8月 27日
分析結果の受理日	平成 28年 9月 9日	平成 28年 9月 9日	平成 28年 9月 9日
電気伝導率 (ms/m)	10.4	10.9	
塩化物イオン濃度			
pH(5.8~8.6)	/		6.3
BOD(60mg/l以下)			20.0
SS(60mg/l以下)			32.0
異状の有無	有・(無)	有・(無)	
必要な措置を講じた年月日と措置内容※3			

【規則12条の7の2第8号ニ、ホ】

4. 水質検査の実施状況と措置内容を記入すること。

検査対象	地下水		保有水(浸出水)
	上流(B-2)	下流(B-1)	
水の採取場所	上流(B-2)	下流(B-1)	
水の採取日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
分析結果の受理日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
分析結果	表1のとおり※2	表1のとおり※2	表2のとおり※2
異状の有無	有・無	有・無	
必要な措置を講じた年月日と措置内容※3			

【規則12条の7の2第8号ニ、ホ】

※3 異状が認められた場合のみ記入すること。